



znak sprawy: PN/37/2018

Jasło, dnia 01.10.2018 r.

**UCZESTNICZYPOSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych - II etap (budynek C), w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Szpital Specjalistyczny w Jaśle jako Zamawiający informuje, iż złożone zostały pisemne zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ

Pytanie:

Proszę o podanie specyfikacji wyposażenia zestawów nadłóżkowych Me-7, ZLK-1, ZL-1, ZI-2

Odpowiedź:

Specyfikacji wyposażenia zestawów nadłóżkowych zamieszczona jest w Projekcie Wykonawczym – IX Techno – 3 Wyposażenie, wyposażenie cz. ogólna na stronach od 14 do 19. Kardiomonitor Me-7 nie wchodzi w zakres robót budowlanych.

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, że załączony do przetargu przedmiar robót uwzględnia pełen zakres robót do wykonania na bloku B I etap i bloku C II etap

Odpowiedź:

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą PZP, określony jest dokumentacją projektową i STWiOR.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Zbigniew Betlej
mgr Zbigniew Betlej